



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.229.П.017819.03.08 от 12.03.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные "PRINETO" из сшитого полиэтилена РЕ-Хб, в т.ч. с наруж-
ными барьерными слоями наружным диаметром 14-63 мм

изготовленная в соответствии

Сертификат DVGW №DW-8501AT2606 от 14.02.2007 и гарантийное письмо от
фирмы изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые
концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водоснабжения", Ин-ция 4259-87

Организация-изготовитель

фирма "IVT GmbH & Co.KG"

Германия

Gewerbering Nord 5, D-91189 Rohr, Germany

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

фирма "IVT GmbH & Co.KG"

Германия

Gewerbering Nord 5, D-91189 Rohr, Germany

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" № 605/10 от 13.02.2008 года и и экспертное заключение от
15.02.2008 года № 06565-06

взамен санэпидзаклЮчения № 77.01.06.490.П.013519.02.08 от 27.02.2008

№1722031

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Формальдегид

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
0,05 мг/л

Область применения:

Для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке

Заключение действительно до
25 февраля 2013 года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись

